

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Rapport d'analyse Page 1 / 1  
Edité le : 26/07/2019

## Rapport partiel

VEOLIA EAU STEP DE TARARE  
M. THIERRY PERIER

3 Bd de la Turbine  
69170 TARARE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE19-128253	<b>Référence contrat :</b>	LSEC16-5016
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE1907-67415</b>		
<b>Nature:</b>	Eau de baignade naturelle		
<b>Origine :</b>	PISCINE BIO - PETIT BASSIN		
<b>Point Client :</b>	ZD-BB559-SAP2		
<b>Dept et commune :</b>	<b>69 CUBLIZE</b>		
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 25/07/2019 à 07h00 Réceptionné le 25/07/2019 à 08h39 Prélevé par le client M. ZEPHIR Circonstances atmosphériques : Temps ensoleillé Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 25/07/2019 à 10h22

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Analyses microbiologiques</b>						
Coliformes totaux	<1	/100ml	Kit rapide Colilert -18	NF EN ISO 9308-2		#
Entérocoques	<1	/100ml	Kit rapide Enterolert	IDX 33/03-10/13		#
Escherichia coli	<1	/100ml	Kit rapide Colilert -18	NF EN ISO 9308-2		#

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Rapport d'analyse Page 1 / 1  
Edité le : 26/07/2019

## Rapport partiel

VEOLIA EAU STEP DE TARARE  
M. THIERRY PERIER

3 Bd de la Turbine  
69170 TARARE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE19-128253	<b>Référence contrat :</b>	LSEC16-5016
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE1907-67417</b>		
<b>Nature:</b>	Eau de baignade naturelle		
<b>Origine :</b>	PISCINE BIO - GRAND BASSIN		
<b>Point Client :</b>	ZD-BB559-SAP1		
<b>Dept et commune :</b>	<b>69 CUBLIZE</b>		
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 25/07/2019 à 07h00 Réceptionné le 25/07/2019 à 08h39 Prélevé par le client M. ZEPHIR Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 25/07/2019 à 10h22

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Analyses microbiologiques</b>						
Coliformes totaux	<1	/100ml	Kit rapide Collert -18	NF EN ISO 9308-2		#
Entérocoques	<1	/100ml	Kit rapide Enterolert	IDX 33/03-10/13		#
Escherichia coli	<1	/100ml	Kit rapide Collert -18	NF EN ISO 9308-2		#