

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Délégation Départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
Service Environnement et Santé

Baignade : **GRAND BAIN BAINNADE BIOLOGIQUE**

Point de surveillance : *baignade*

Commune : CUBLIZE prélevé le : 30/07/2024

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi
Chlore total
Chlore libre

Résultats	
valeur	unité
7,7	unité pH
1,50	m
0,13	mg(Cl ₂)/L
0,08	mg(Cl ₂)/L

Résultats de l'analyse laboratoire

Pseudomonas aëruginoso par 100ml
Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)
Staphylocoques pathogènes par 100ml

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	référence	limite
<1	n/(100mL)	-	100
30	n/(100mL)	100	500
<15	n/(100mL)	40	200
<1	n/(100mL)	-	20

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

Lucie PINASSEAU

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Délégation Départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
Service Environnement et Santé

Baignade : **PETIT BAIN BAINNADE BIOLOGIQUE**

Point de surveillance : *baignade*

Commune : CUBLIZE prélevé le : 30/07/2024

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi
Chlore total
Chlore libre

Résultats	
valeur	unité
7,6	unité pH
1,50	m
0,34	mg(Cl ₂)/L
0,30	mg(Cl ₂)/L

Résultats de l'analyse laboratoire

Pseudomonas aëruginoso par 100ml
Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)
Staphylocoques pathogènes par 100ml

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	référence	limite
<1	n/(100mL)	-	100
<15	n/(100mL)	100	500
<15	n/(100mL)	40	200
<1	n/(100mL)	-	20

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

Lucie PINASSEAU

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE